

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. 51CN4242DR

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III
DEL DPR 15/11/96, N. 660, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex III of Legislative Decree of 1996/11/15,
No. 660, national transposition of the Directive 92/42/EEC, we hereby certify that
the following products (model/type):*

Caldae murali dr / Wall mounted boilers dr
Modelli / Models WALLCON 115; ECON 115; MILENA 115;
TECHNO 115; MEDIO 115; PLATINIUM 115

(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)

FABBRICANTE:
Manufacturer:

GASSERO ISI TEKNOLOJILERI SAN. LTD. STI.
ISTANBUL END.VE TICARET S.BOLGESI,4.SOK,PARSEL 110
34957 TUZLA, ISTANBUL – TR-Turkey

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.

IL PRODOTTO SOPRA RIPORTATO È INOLTRE CONFORME AI REQUISITI DELLA
DIRETTIVA 2009/142/CE COME EVIDENZIATO DAL CERTIFICATO CE DI TIPO N.
*The above mentioned product meets also the requirements of the Directive 2009/142/EC
as shown by the EC Certificate no.*

51CN4241

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**
*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ as Notified Body for the Directive 92/42/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2012-07-26

DATA/DATE


IMQ

VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL
This Certificate cancels and replaces the previous one of

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2012-07-26

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Caldaiie murali dr
Wall mounted boilers dr

Fabbricante | Manufacturer

GASSERO ISI TEKNOLOJILERI SAN. LTD. STI.
ISTANBUL END.VE TICARET S.BOLGESI,4.SOK,PARSEL 110
34957 TUZLA, ISTANBUL
TR - Turkey

Marcatura | Marking



CEDR

Costruito presso (sito produttivo) | Manufactured at (factory location)

ISTANBUL END.VE TICARET S.BOLGESI,4.SOK,PARSEL 110 34957 TUZLA,
ISTANBUL Turkey

Norme

EN 437:2003 + A1:2009
EN 15417:2006
prEN 15420:2010

Standards

EN 437:2003 + A1:2009
EN 15417:2006
prEN 15420:2010

Rapporti | Test Reports

06AM00144

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di alimentazione | Type of supply **Gas**
Metodo | Method **Diretto / Direct**

Modo operativo | Operating mode **N° 1**

Condizione operativa per rendimento utile a carico parziale | **N° 4**
Condition of operation for useful efficiency at part load



Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M0072F

Marca | Trade mark **ECOLUX**
Modello | Model **PLATINIUM 115**

Numero stelle | Stars no. **4 (****)**

Portata termica nominale | Nominal heat input **108.5kW**

Portata termica ridotta nominale | Minimum nominal heat input **27.0kW**

Rendimento utile alla potenza nominale | Useful efficiency at nominal output **97.1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn | Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **107.6%**

Tipo di caldaia | Type of boiler **Condensazione / Condensing**

AR.M0072K

Marca | Trade mark **ECOLUX**
Modello | Model **MEDIO 115**

Numero stelle | Stars no. **4 (****)**

Portata termica nominale | Nominal heat input **108.5kW**

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2012-07-26

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **27.0kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **97.1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **107.6%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Condensazione / Condensing**

AR.M0072G

Marca / Trade mark **GASSERO**

Modello / Model **WALLCON 115**

Numero stelle / Stars no. **4 (****)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **108.5kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **27.0kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **97.1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **107.6%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Condensazione / Condensing**

AR.M0072H

Marca / Trade mark **GASSERO**

Modello / Model **ECON 115**

Numero stelle / Stars no. **4 (****)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **108.5kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **27.0kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **97.1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **107.6%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Condensazione / Condensing**

AR.M0072I

Marca / Trade mark **NESCON**

Modello / Model **MILENA 115**

Numero stelle / Stars no. **4 (****)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **108.5kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **27.0kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **97.1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **107.6%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Condensazione / Condensing**

AR.M0072J

Marca / Trade mark **NESCON**

Modello / Model **TECHNO 115**

Numero stelle / Stars no. **4 (****)**

Portata termica nominale / Nominal heat input **108.5kW**

Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **27.0kW**

Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **97.1%**

Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **107.6%**

Tipo di caldaia / Type of boiler **Condensazione / Condensing**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Condizione operativa N°4 [ciclo X sec ON con caldaia regolata alla portata ridotta; (600-X) sec ON con caldaia regolata alla portata nominale]

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2012-07-26

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Condition of operation N°4 [test with cycle time=X sec ON with operation of the boiler regulated at reduced rate; (600-X) sec ON with operation of the boiler regulated at full rate]